



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное государственное учреждение Министерства обороны "842 центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВСН"

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.РА.02.536.П.001148.11.09 от 03.11.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Панели трехслойные "ЭКОПАН ГРИНБОРД" (ECOPAN GREEN BOARD) с утеплителем из пенополистирольных плит

изготовленная в соответствии
ТУ 5366-001-62421901-2009

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(необходимо зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов)

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности"; МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий"; ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. СП 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности"
Организация-изготовитель

ООО "ЭКОПАН-ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД", 174408, г. Боровичи, Новгородская обл., 2-ое Раздолье, д. 10 А
(Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "ЭКОПАН-ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД", 174408, г. Боровичи, Новгородская обл., 2-ое Раздолье, д. 10 А
(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы)

Протокол испытаний №49А-0481 от 30 октября 2009 г. Испытательный Центр Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21АЮ22)

№ 2930749

договор

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

| Вещества, показатели (факторы) | Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.) |
|---|---|
| Выделение в воздушную среду, мг/м.куб. не более: | |
| Стирол | 0.02 |
| бензол | 0.1 |
| толуол | 0.6 |
| этилбензол | 0.02 |
| изопропилбензол | 0.014 |
| Метиловый спирт | 0.5 |
| Формальдегид | 0.003 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | 370.0 |

Область применения:

строительные материалы, в том числе для нужд МО РФ

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, наименование фирмы-изготовителя, дата изготовления



Заключение действительно до 03.11.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 2930744